

시험 성적서

TEST REPORT

[주] 혜성환경 대표이사 : 장공례, 기술책임자 : 조재천
경기도 안양시 동안구 귀인로 79번길 35 (호계동)
TEL : (031)473-3413-5 FAX : (031)472-2996

국가공인 먹는물 수질검사기관 36호


| | | | |
|--------|---------------------------------|-----------|----------------------|
| 접수번호 | LIW2404-0001 | 접수일자 | 2024.04.01 |
| 시료명 | 수영조 욕수(9항목) | 시험항목 | 수영조 욕수(9항목) 수질기준 9항목 |
| 의뢰업체명 | 고척스카이돔 | 검사목적/시험구분 | 참고용 / 신규 |
| 시료채취일시 | 2024.04.01 | 시료채취방법 | 직접채수 |
| 시료채취장소 | 서울특별시 구로구 경인로 430 (고척동, 고척스카이돔) | | |

《 시험 결과 》

| 분석 항목 | 수질 기준 | 시험 결과 |
|------------|-------------------|-------|
| 수소이온농도 | 5.8 ~ 8.6 | 7.2 |
| 대장균군(수영장수) | 양성2개 이하/검수10mL 5개 | 0 |
| 과망간산칼륨소비량 | 12 mg/L 이하 | 3.3 |
| 비소 | 0.05 mg/L 이하 | 불검출 |
| 알루미늄 | 0.5 mg/L 이하 | 불검출 |
| 수은 | 0.007 mg/L 이하 | 불검출 |
| 탁도 | 1.5 NTU 이하 | 0.34 |
| 유리잔류염소 | 0.4 ~ 1.0 mg/L | 0.94 |
| 결합잔류염소 | 0.5 mg/L 이하 | 0.22 |
| 판정 | 적합 | |

* 불검출 : 정량한계 미만임.

2024년 04월 09일

 (주) 혜성환경



비고 1. 이 성적서는 신청자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.